


Prüfkarte

Test card



Produkt / Product	
Produktbezeichnung / Product name	AWG Verteiler mit Storz Kupplung
AWG Identnr. / AWG item no.	
Seriennr. / Serial no.	



Prüfung allgemein / Test general	
Prüfdatum / Test date	
Prüfer / Inspector	

Prüfungen / Tests		
Prüfbeschreibung / Test description	Prüfumfang / Scope of testing	Ergebnis / Result: Bestanden! / Passed!
Sichtprüfung auf Beschädigungen, lose Teile, Verschmutzung	BASIC	
Funktionsprüfung (drucklos): Niederschraubventile, bei geöffnetem Niederschraubventil: Kontrolle des Sitzes des federbelasteten Ventiltellers auf der Dichtfläche (bei Verteilern mit federbelasteten Ventilen)	BASIC	
Funktionsprüfung (in Durchflussrichtung) unter statischer Belastung bei 10 bar Eingangsdruck, zwei Minuten: Überprüfung der Dichtheit der vollständigen Armatur	STANDARD	
Funktionsprüfung (entgegen der Durchflussrichtung) unter statischer Belastung bei 10 bar Eingangsdruck, zwei Minuten: Überprüfung der Dichtheit der Ausgangsseite und der Kupplungen	STANDARD	
Überprüfung der Kontermutter der Niederschraubventile	STANDARD	
Überprüfung einer möglichen Abnutzung der Kupplung Überprüfung einer möglichen Abnutzung der Kupplung (Drehmoment Storz C >1,5 Nm, Storz B >2,5 Nm)	ADVANCED	

Durchgeführten Prüfumfang im AWG Wartungsnachweisheft eintragen! / Log the scope of test in the AWG service booklet!